



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР**  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому  
краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Хабаровскому краю 680038, г.Хабаровск, ул. Серьшева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-  
95-57, e-mail: osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району  
г. Хабаровска  
680014, г. Хабаровск, проезд Гаражный, 10 «А», тел./факс 8 (4212) 37-72-97, e-mail:  
E-mail:zd.khi@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 110/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

*Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению г.Хабаровска  
«Детский сад комбинированного вида № 128»*

(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина),

*Руководителю МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128» – по зданию*  
эксплуатирующего объект защиты)

*класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2, эксплуатируется муниципальным автономным  
дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида  
№ 128»*

*юридический адрес: 680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Карла Маркса, 112 «А»; место  
фактического осуществления деятельности юридического лица: 680031, Хабаровский край,  
г. Хабаровск, ул.Карла Маркса, 112 «А».*

**во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Железнодорожному району г.Хабаровска Повисок М.В. от  
05.09.2016 № 110; статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности», Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном  
государственном пожарном надзоре»**

**период с 10 час. 00 мин. «12» сентября 2016 года по 11 час. 00 мин. « 22 » сентября 2016 года  
проведена проверка государственным инспектором Железнодорожного района г. Хабаровска по  
пожарному надзору ( инспектором ОНД и ПР по Железнодорожному району г. Хабаровска УНД и  
ПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю) Трампиной Мариной Олеговной,**

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)  
проверку.

*здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска*  
наименование и адрес объекта защиты

*«Детский сад комбинированного вида № 128» по адресу: 680031 Хабаровский край, г.Хабаровск  
ул. Карла Маркса, 112 «а»*

**совместно с заведующим МАДОУ « Детский сад комбинированного вида № 128» Супрун Ольгой  
Георгиевной**

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1	На первом этаже отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах (1 и 3 выход)	п. 23 д), 36 г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила противопожарного режима в РФ). п.4.2.7 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» (далее СП 1.13130.2009)	20.12.2016	
2	В актовом зале на 2-м этаже кресла (стулья), используются без устройств для крепления к полу	п. 8.1.29 СП 1.13130.2009	20.12.2016	
3	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов,	п. 461 е) Правил противопожарного режима в РФ.	20.12.2016	

	содержания и хранения спецодежды на объекте			
4	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	п. 461 л) Правил противопожарного режима в РФ.	20.12.2016	
5	Декларация пожарной безопасности не уточнена или не разработана вновь в связи с изменением требований пожарной безопасности к объекту защиты. (не доработан III раздел декларации)	ч. 1, 2, 8 ст. 64 Технического регламента, п. 7 прилож. 2 Приказа МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	20.12.2016	
6	На дверях складского помещения (расположенного на территории детского сада) отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	20.12.2016	

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

